


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код:

Дата	Учетный номер	QR-код
30.07.2021	№ 18210063218800386135	



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Бalezинского,
Дебесского и Кезского районов

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 33/19/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: директору МБОУ «Кузьминская СОШ»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Бalezинского, Дебесского и Кезского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – главного государственного инспектора Бalezинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору Барышников Павла Юрьевича № 33/19 от 22.07.2021 года в период с «28» июля 2021 г. по «30» июля 2021 г.

заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Бalezинского, Дебесского и Кезского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – заместителем главного государственного инспектора Бalezинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору Русских Анатолием Юрьевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие: плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: и.о. директора МБОУ «Кузьминская СОШ» Главатских Т.М.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Здание детского сада не имеет исправных источников наружного противопожарного водоснабжения	ст. 4, ст. 6, ч. 1 ст. 62 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2, п. 5.17, п. 10.1, п. 10.2 СП 8.13130.2020	01.09.2022	
2.	Указатель со светоотражающей поверхностью (либо световой указатель, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно) с направлением движения к источникам противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, отсутствует	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. ППРФ от 16.09.2020 №1479)	01.09.2022	
3.	Учебное помещение не разделено ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости от помещения ФАП (противопожарная стена между учебным и медицинскими помещениями не возведена над кровлей на высоту более 30 см)	ст. 4, ст. 6, ч. 2 ст. 59, ч. 1 ст. 88, ч. 5 ст. 88, ч. 7 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.8, п. 5.4.9, п. 5.4.10 СП 2.13130.2020; п. 7.4 СНиП 21-01-97	01.09.2022	
4.	Огнетушители эксплуатируются свыше срока службы (согласно инструкции по эксплуатации по паспорту срок службы огнетушителя 10 лет): огнетушитель с порядковым номером №3 (2009 г.в.), огнетушитель с порядковым номером №4 (2009 г.в.), огнетушитель с порядко-	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54, п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.09.2022	

	вым номером №5 (2009 г.в.), огнетушитель с порядковым номером №6 (2009 г.в.)			
5.	Электрическая проводка для освещения проложена по горючему основанию: помещение игровой старшей группы, помещение спальной старшей группы, помещение игровой ясельной группы, помещение спальной ясельной группы, помещение моечной ясельной группы, деревянный навес над крыльцом эвакуационного выхода в центральной части с северной стороны	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. «З» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.09.2022	
6.	При эксплуатации эвакуационного пути центрального коридора на путях эвакуации устроен порог	ст. 4, ст. 6, ч. 1 ст. 53, п. 2 ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. «А» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020; п. 6.28* СНиП 21-01-97*	01.09.2022	
7.	Проверка состояния огнезащитного покрытия строительных (деревянных) конструкций чердачного помещения не проведена (акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия)	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.09.2022	
8.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не переработана в соответствии с разделом XVIII «Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности» ППР (утв. ППРФ от 16.09.2020 №1479)	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 2, п. 392, п. 393, п. 394 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.09.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор Заватских А.М.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

[Handwritten Signature]
(подпись)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Базезинского, Дебесского и Кезского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике
заместитель главного государственного инспектора Базезинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору Русских Анатолий Юрьевич
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



[Handwritten Signature]
(подпись)